



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Рабочая тетрадь

семинар-тренинг

**Требования к огнетушителям
и пожарным шкафам**

ЮРКОМП

г. Барнаул
Павловский тракт, 74
тел. 501-001,500-717



Вопрос 1. «Требования к огнетушителям и их обслуживанию»

Основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 (ред. от 06.10.2017)
"О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений")
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.04.2020)
"О противопожарном режиме"
(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
- Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034
"О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за использованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации"
- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017)
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
- "Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390"
(утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)
- <Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 07.06.2019 N 880-1-29-13-5
<Об обозначении категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях помещений производственного, складского назначения и наружных установках>



- "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)



Полезная информация в КонсультантПлюс



*Найти перечень документов, содержащих **НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ***

Как найти *Справочная информация ⇒ Государственный контроль. Технические нормы и правила ⇒ Пожарная безопасность*



*Найти образец заполнения **ЖУРНАЛА УЧЕТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ***

- Как найти*
- *Быстрый поиск: **ЖУРНАЛ УЧЕТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ***
 - *просмотреть Форма: Журнал учета огнетушителей (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} (**первый** документ в списке)*
 - *обратите внимание на возможность заполнения формы в MS-WORD*

Подведем итоги:

1. Здания, сооружения, помещения должны быть обеспечены огнетушителями в необходимом количестве. Нормы оснащения зависят от разных обстоятельств (например, от категории здания, возможной категории пожара).
2. Нормы оснащения предприятий (помещений, зданий, сооружений) огнетушителями зависят от разных обстоятельств (например, от категории здания, наличия автоматических стационарных установок пожаротушения, возможной категории пожара).
3. Требования к огнетушителям зависят от разных факторов (например, от вида самого устройства, его наполнения, категории пожарной опасности объекта). Основной документ, который устанавливает такие требования, - [Свод правил](#) по огнетушителям.
4. Срок службы огнетушителя может зависеть от того, является ли он одноразовым или перезаряжаемым.
5. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей осуществляется в специальном журнал
6. Эксплуатационный паспорт должен быть заведен на каждый огнетушитель. В него заносят результаты проверок огнетушителя (в том числе первоначальной), а также



информацию о перезарядке и техобслуживании. Утвержденной формы эксплуатационного паспорта нет. Однако Сводом правил по огнетушителям предусмотрена рекомендуемая [форма](#).

7. Утилизации подлежат огнетушащие вещества, которыми заряжают огнетушители. Сделать это нужно, если истек гарантийный срок хранения огнетушащих веществ или если они не отвечают нормативным требованиям

Вопрос 2. «Требования к пожарным шкафам, кранам и рукавам»

Основные нормативные документы

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 23.04.2020)
"О противопожарном режиме"
(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
- "Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390"
(утв. МЧС России 30.03.2020 N 2-4-71-6)
- "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000"
(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79) (ред. от 20.12.2001)
- Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034
"О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за использованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации"
- Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 52-ст
"Об утверждении национального стандарта"



Полезная информация в КонсультантПлюс



Найти требования к ПОЖАРНОМУ КРАНУ

Как найти

- Быстрый поиск: **ПОЖАРНЫЙ КРАН**
- перейти в Готовое решение: Что нужно знать о пожарных кранах и об их эксплуатации (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}
- изучить список требований к крану (раздел 1)
- обратите внимание на другие вопросы раздела 1
- обратите внимание на требования к пожарным рукавам



Найти требования к ПОЖАРНЫМ ЩИТАМ

Как найти

- Быстрый поиск: **ПОЖАРНЫЙ ЩИТ**
- изучить Готовое решение: Что нужно знать о пожарных щитах (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

Подведем итоги:

1. В зависимости от того, какие средства пожарной защиты будут размещены, шкафы могут быть для пожарного крана (кранов), огнетушителей, пожарного крана (кранов) и огнетушителей, многофункциональные интегрированы
2. Пожарный шкаф при его размещении:

не должен загромождать пути эвакуации (ч. 3 ст. 107 названного Технического регламента);

крепится (кроме встроенного) к несущим (ограждающим) строительным конструкциям и обеспечивается открывание его дверей не менее чем на 90 градусов (п. 57 Правил противопожарного режима, [Руководство](#) по соблюдению отдельных требований противопожарного режима).

3. Требования к цвету пожарного шкафа не установлено. Их окрашивает изготовитель в соответствии с технической документацией или в цвет, согласованный с заказчиком (п. 4.13 НПБ 151-2000).
4. Требования к количеству пожарных шкафов, размещаемых в здании (сооружении), нет



ООО «ЮКФ «ЮРКОМП»
www.jurkomp.ru

Приемная – 500-717
«Линия консультаций» (zakaz@jurkomp.ru) – 501-001, 8-800-333-8607 (бесплатный)
«Главная книга» (kniga@jurkomp.ru) - 50-07-14
Линия консалтинга - consalting@jurkomp.ru